

TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓ

ROCK PALOTA FESZTIVÁL 2026. MÁJUS 23. – 25.

Készítette:



Segesdi Ferenc

tűzvédelmi szakértő

H-8308 Zalahaláp, Jókai u. 25.

TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓ

Rock Palota Fesztivál

Készült az **Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben** (továbbiakban **OTSZ**) és a vonatkozó **Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben** foglalt előírások figyelembevételével.

Az OTSZ-ben foglalt előírásoktól eltérés nem vált szükségessé.

Ezen dokumentáció tartalmát, illetve a fesztivál kezdetéig felmerülő, konkretizálódó egyéb tűzvédelmi paramétereket, tudnivalókat a fesztivál megkezdése előtt az érintettekkel (felügyelő személyzet, biztonsági személyzet, alkalmazottak stb.) tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni szükséges.

1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése külön tűzvédelmi szabályzat elkészítését a terven felül nem írja elő.

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A több koncertből álló rendezvény 2026. május 23-25 – én kerül megrendezésre Várpalota-Inota Készenléti Ltp. alatti régi focipálya területén, a mellékelt helyszínrajzon jelöltek alapján. Helyrajzi szám: 4146

A Rock Palota Fesztivál (továbbiakban: fesztivál) jellemzően szabadtéri koncertek sorozatát foglalja magába, a korábbi évek tapasztalata alapján 1000 fő feletti létszámmal.

A fesztivál - A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó alkalmi rendezvény.

A koncertek az idei évben a rendezvény helyszínén felállított 2 db sátorban kerülnek megrendezésre.

A rendezvényszervezőtől kapott adatszolgáltatás, illetve a korábbi évek tapasztalata alapján a koncertek helyszínén egyidejűleg kb. 1500 fő jelenlétével lehet számolni. A rendezvény területe a focipálya, ahol a vendéglátó és kisebb elárúsító egységek is elhelyezésre kerülnek.

A fesztivál szombaton és vasárnap is 16:30-02:00 óráig tart.

A koncertek közötti időszakban is lehet számolni emberekkel, ez a létszám azonban kisebb lesz, mint a koncertet megtekintők száma, és nagyobb területen fog eloszlani. A koncerten résztvevő nézők száma előreláthatólag meghaladja az 1000 főt, így az OTSZ alapján szabadtéri

rendezvénynek minősül, alkalmazni kell az OTSZ 207-215. §-ban foglalt előírásokat. A koncertek, illetve a rendezvény területe beléptetéssel és jegyvásárlással látogatható. Kizárólag állóhelyek lesznek, székek, ülőhelyek nem kerülnek kialakításra (kivéve a vendéglátóhelyeken, de a nézőtéren nem). Kivetítő a koncert idején nem kerül alkalmazásra. A rendezvényen nyílt lánggal járó megvilágítás sem a menekülési útvonalakon, sem azon kívül nem használnak.

2. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

A rendezvény Várpalota-Inota Készenléti lakótelep városrészben, a régi focipályán kerül megrendezésre. A nagyszínpad (Rock Palota színpad) a nagysátorban kerül elhelyezésre. A sátor mérete 50*25 m, észak – déli tájolással kerül felállításra. A színpad mérete 10*8 m. A kissátor a nagysátor mellett lesz. Mérete 10*9 m. A benne lévő színpad 6*4 m. A sátrak mögötti zárt területen lesz a zenekarok részére elkülönített terület, ahol a backstage sátor lesz felállítva a zenekari tagok részére. A hangosítást a színpaddal szemben elkerített emelvényen helyezik el.

A rendezvény területe kb. 9900 m². A területzárás mobil kordonrácsokkal, mobil kerítéssel és szalagozással történik. Minden zárásnál a rendezvény ideje alatt biztonsági személyzet tartózkodik, és szükség esetén a kordonokat nyitják. A helyszín közúton megközelíthető. A gyalogos forgalom számára teljesen nyitott.

Mentőegységek Várpalota irányából a Készenléti lakótelep elérése előtt a hidegvölgyi murvabánya felé vezető úton tudnak a helyszínre jutni.

Tűzoltó gépjárművel a helyszín Pétfürdőről ugyanígy közelíthető meg.

Mentő a helyszínen fog tartózkodni a rendezvény ideje alatt. (Ambulance Medical Kft., Székhely: 2000 Szentendre, Fehérvíz utca 6., Cégjegyzékszám: 13-09-146366, Adószám: 23314249-2-13)

3. A SZERVEZŐ ADATAI

A rendezvény szervezője:

Rock Palota Egyesület (8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 14.)

- Képviselője: Punk Balázs elnök
- Elérhetőség: 06-30-5184155

4. A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET ADATAI

A rendezvény biztosítását alapvetően ellátó szervezet:

G-Storm Kft.

H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 103. Asz: 32810963-2-41

Cégjegyzékszám: 0109384782

Ügyvezető: Gyureskó József

Képviselőre jogosult: Papp Lajos tel: +36 30 1322623

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

A biztosítást ellátó szervezet munkáját tervezetten minimálisan 15 fő biztonsági személyzettel fogja ellátni. A biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, ezért a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságsszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A helyszínen nem lesz tűzoltó gépjármű készenlét a rendezvény ideje alatt. Szükség esetén annak riasztása a 112-es segélyhívó számon keresztül történik. A helyszínen egészségügyi biztosítást lát el egy db mentőautó a szükséges személyzettel. Felállítási helye a zenekarok részére elkerített területen lesz, ahonnan a helyszín minden része megközelíthető.

A koncert leállítására a rendezvény szervezőjének képviselője Punk Balázs elnök, valamint a tűzvédelmi hatóság (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal) és a rendőrség jogosult. A rendezvény teljes időtartama alatt a szervezők részéről 1 fő megbízott állandóan figyelemmel kíséri (mobil)internet segítségével az időjárási előrejelzéseket, és riasztás esetén, telefonon, vagy szóban haladéktalanul tájékoztatja az egyesület elnökét a várható időjárási eseményekről, aki mérlegelve a kialakult helyzetet – a helyszínen lévő biztonsági vezetővel egyeztetve – dönt a szükséges teendőkről (koncert leállítása, halasztása, nézőtér kiürítése, egyéb beavatkozó-mentő szervek riasztása stb.).

5. A FELÜGYELŐ SZEMÉLYZET FELADATAI

A közönség mozgásának irányításával, az esemény biztosításával megbízott helyszíni felügyelő szervezet a G-Storm Kft. A Kft. felelős képviselője fentebb megadott telefonszámon a koncert, illetve a teljes rendezvény időtartama alatt elérhető lesz.

A felügyelő személyzet feladatai az alábbiak:

- a helyszín folyamatos figyelése, vészhelyzet esetén az alábbi teendők elvégzése,
- bármilyen jellegű vészhelyzet esetén elsődleges kötelességük a helyszínen lévő közönség mentése, menekítése, meggyőződni arról, hogy emberélet van-e veszélyeztetve,
- vészhelyzet esetén, amennyiben ez adott, a helyszíni hangosítás segítségével egyértelművé tenni a közönség számára a vészhelyzet jellegét, továbbá egyértelmű segítséget adni a szükséges teendőkről, és az elsődleges menekülési, helyszín-elhagyási útirányokról, lehetőségekről. A menekülőket biztonságos hely felé szükséges irányítani, lehetőség szerint gondoskodni kell a pánikhangulat elkerüléséről. A menekülési irányok kijelölésénél számításba kell venni az esetlegesen tervezhető alternatív útvonalakat is.
- tűzoltóság, illetve szükség esetén az egyéb mentő és rendvédelmi szervek értesítése (mentők, rendőrség, általános segélyhívó 112),
- a biztosítást végző személyzetnek gondoskodni kell arról, hogy a rendezvényhelyszín, a rendezvények ideje alatt mindenkor biztonságosan megközelíthető legyen esetlegesen nagyméretű, mentésre érkező járművek (tűzoltó gépjárműfecskenők, mentők stb.) számára.
- szükség esetén a helyszín áramtalanítása a helyi lehetőség szerint,
- a helyszínen tartózkodó, arra igénybe vehető személyek bevonásával a veszélyhelyzet megszüntetésének megkísérlése, olyan mértékig, hogy az a beavatkozó személyek testi épiségének kockázatásával ne járjon,
- a rendezvények megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a rendezvény lebonyolítását veszélyeztető bármilyen tényező nem áll fenn,

- tűzoltás, egyéb káresemény elhárítása során kötelesek a tűzoltásvezető, kárhelyparancsnok utasításait követni,
- tűzoltásra a helyszínen készenlétkben tartott kézi tűzoltó-készülékek használhatók, melyek használatára (és az egyéb tűzvédelmi tudnivalókra) a felügyelő személyzetnek oktatásban kell részesülni a koncert megkezdése előtt,
- a koncert előtt, és után, illetve szükség esetén ezen biztonsági terv végén megfogalmazott szöveget a koncert hangosítására szolgáló eszközökön keresztül a közönséggel ismertetni,
- szükség esetén kötelesek részt venni a tűzvizsgálati, egyéb hatósági eljárásban, a szükséges adatokat a hatóságoknak megadni.

6. MENEKÜLÉSI, KIÜRÍTÉSI ÚTVONALAK

A közönség menekülése, illetve felügyelő személyzet általi menekítése úgy történjen, hogy a menekülők közt lehetőség szerint pánikhangulat ne alakulhasson ki, a menekülők úgy tudják elhagyni a helyszínt, hogy a fellépő káresemény (tűz, egyéb) káros hatásaitól védett térbe érjenek. Ilyen védett hely a felállított sátrakon kívüli szabad terület, mivel ott a nézőtérnél jóval nagyobb területen tud eloszlni a tömeg, és alkalmas olyan módon befogadni a koncert közönségét, hogy ott az emberek egymást a meneküléssel ne veszélyeztessék. Fokozott villámlással járó légköri tevékenység, viharos időjárás esetén azonban szükségessé válhat a rendezvény leállítása és az ellenőrzött rendezvényhelyszín elhagyásának, kiürítésének elrendelése. Ezt első sorban az aszfaltozott út irányába kell megkísérelni. A menekülési lehetőségeket a szabadtéren minimum 1200x600 mm nagyságú, utánvilágító kivitelű, vagy folyamatosan megvilágított táblákkal kell jelölni úgy (olyan magasságban), hogy legalább egyik tábla a rendezvény bármely pontjáról jól látható legyen. A rendezvény megkezdése előtt, a színpad felállítása után a helyszínen vizsgálandó, a nézőtér területének minden pontjáról legalább az egyik tábla láthatósága. A menekítés, kiürítés során fokozott figyelmet kell fordítani a kiskorú személyekre, akik pánikhangulatban elbújhatnak az adott helyszínen, illetve a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyekre.

Kiürítési követelmények:

Az OTSZ 207-208. §-ában foglaltak alapján a szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter legyen. Jelen esetben mindkét színpad előtti nézőtérnél legalább három irányban 15-20 m szabad szélességű kiürítési utakon elhagyható a helyszín, illetve a teljes terület kiürítésének szükségessége esetén is rendelkezésre áll ennél jóval nagyobb szabad keresztmetszetű „kijárat” a területről.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. Mivel a koncertek egy része napnyugta után várható, így szükséges a kiürítési útvonalak megvilágítása. A rendezvény területe nagy teljesítményű reflektorokkal lesz megvilágítva.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. Ez jelen esetben a várható maximális nézőszámot és helyi kiürítési jellemzőket figyelembe véve biztosítottnak tekinthető. A fesztivál teljes területén legfeljebb 1500 fővel lehet számolni a korábbiakban megtartott hasonló rendezvény tapasztalata és az előzetes felmérések alapján. Amennyiben a nagysátor nézőterén 1500 fővel számolunk a színpad előtt tartózkodó nézők a sátorból három irányba a szabadba tudnak menekülni. Minden irányban biztosított a számítás szerinti szabad szélességű kiürítési útvonal. A nagysátor szabad nyílásfelületei (minimum 40 méter), melyek a koncertek teljes időtartama alatt nyitva lesznek. Ez alapján a szabad szélesség átbocsátó képessége 5 méteres kijárat szélességgel 208 fő/m/min.

A szükséges szabad kijárat keresztmetszet számítása:

$$\text{minimális menekülési szélesség} = N / (k \times 4 \text{ min})$$

ahol:

N - a vizsgált rendezvény helyszínén tartózkodó személyek száma [1500 fő],

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [208 fő/m/min], azaz

$$\text{minimális menekülési szélesség} = 1500 / (208 \times 4) = \mathbf{1,8 \text{ m.}}$$

A kissátor 10*9 m alapterületű. A színpad 6*4 m. Kétirányú menekítés biztosított a sátorban. A hátsó 9 méteres rész legalább 6 m nyílásszélességben nyitott. A bal oldalon, minimum 3 m szabad nyílás lesz. A színpad előtti vendégek részére kijelölt nézőtér kb. 40 m². A számított befogadó képesség 160 fő.

A szükséges szabad kijárat keresztmetszet számítása:

$$\text{minimális menekülési szélesség} = N / (k \times 4 \text{ min})$$

ahol:

N - a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [160 fő],

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min], azaz

$$\text{minimális menekülési szélesség} = 160 / (125 \times 4) = \mathbf{0,32 \text{ m.}}$$

7. ENERGIA-ELLÁTÁS, HANGOSÍTÁS

A rendezvény – mivel a közszolgáltató nem biztosít áramot – több aggregátor által szolgáltatott áramellátásról üzemel.

A rendezvény áramtalanításának helyét és lehetőségét, módját a biztosító személyzet helyszínen tartózkodó tagjai kötelesek mindenkor ismerni, és szükség esetén az áramtalanítást elvégezni. Feszültség alatt lévő elektromos berendezést vízzel oltani szigorúan tilos! A feszültség alatt lévő elektromos berendezéseket porral oltóval, egyéb típusú tűzoltó-készülékkel csak a készüléken lévő utasítások szigorú betartásával lehetséges, az előzetes tűzvédelmi oktatás alapján. A helyszín áramtalanításának elvégzését a helyszínre érkező tűzoltóegység, egyéb mentő-egység vezetőjével közölni kell. Földgáz a helyszínre bevezetve nem lesz, a koncert helyszínén propán-bután gázpalackok legfeljebb a vendéglátó egységekben lesznek használatban.

Amennyiben a vendéglátóegységekben sütés-főzés történik, sütő-főző berendezést üzemeltetni, gázpalackot használni, tárolni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- és/vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

A színpadok és az öltözők védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű, 6 kg-os porral oltó kézi tűzoltó-készülék lesz készenlében tartva. Ezen túlmenően minden elárúsító, vendéglátóhelynek, sáornak, pavilonnak stb. minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű kézi tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie.


A helyszínen a rendezvény hangosítására szolgáló hangosító-berendezésekkel történik a közönség tájékoztatása, külön hangosítás erre a célra nem tervezett. A rendezvény, így a hangosítás tartalék-áramforrással nincs ellátva, tehát a hangosítással addig lehetséges a közönség tájékoztatása, amíg áramtalanítás nem történik.

A rendezvény hangosító rendszerén, berendezésén keresztül kell a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalát bemutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében (ha van) és a végén, kiegészítve a tűz-, vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. Ha a hangosító rendszer a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készletben tartani. A tartalék aggregátor ezt biztosítja, de tervezetten kettő db mobil hangosító készletben lesz tartva. A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A színpadok, a hozzájuk tartozó hangosítás, továbbá minden egyéb létesítmény (elárusítóhelyek, vendéglátók stb.) elektromos berendezései, rendszerei feleljenek meg a hatályos tűzvédelmi és érintésvédelmi követelményeknek, ezt minősítő iratokkal kell igazolni. A színpadokra és a nézőtérre villámvédelmi kockázatelemzést kell készíteni, és szükség esetén norma szerinti villámvédelemmel kell azokat ellátni, vagy a későbbiekben leírt meteorológiai veszélyhelyzeti protokollt kell alkalmazni.

Zalahaláp, 2026.05.04.

Készítette:



Segesdi Ferenc
tűzvédelmi szakértő
H-8308 Zalahaláp, Jókai u. 25.

Viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv

Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai

Az intézkedési terv BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Viharjelző rendszerére és az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül.

Az BM OKF vagy az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre ad ki:

- heves zivatar,
- felhőszakadás,
- széllokés.

A rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős egyesületi vezető mérlegeli a riasztás adatait, figyelemmel a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság javaslataira, tájékoztatására, akikkel a rendezvény, majd a koncert megkezdése előtt telefonon értekezik.

NARANCS (másodfokú) riasztás esetén

- elrendeli a rendezvény résztvevőinek értelemeszerű tájékoztatását a hangosításon (vagy annak működésképtelensége esetén a készenlétben tartott hangosbemondón) keresztül, figyelmezteti a közönséget az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre,

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén

- dönt a rendezvény félbeszakításáról,
- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosításon (vagy annak működésképtelensége esetén a készenlétben tartott hangosbemondón) keresztül, figyelmezteti a közönséget a veszély helyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
- tájékoztatja az intézkedésről a biztonsági szervezetek képviselőit (hivatásos tűzoltóság a 112 telefonszámon, amennyiben nem tartózkodik a helyszínen, a rendőrség a 112 telefonszám, illetve egyéb szükséges szerveket).

A döntést a pánikhangulat megelőzése érdekében lehetőség szerint úgy kell meghozni, hogy a

rendezvény még a vihar megérkezése előtt annyival beszüntethető legyen, hogy a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosított legyen.

A rendezvény ideje alatt a Meteorológiai Szolgálattal és a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletével, illetve a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság ügyeletével a rendezvény főszervezője, illetve általa megbízott, a helyszínen beosztott időjárást figyelő személy folyamatos kapcsolatot köteles tartani.

Veszélyességi szintek meghatározása az alábbiak szerint történik:

Első szint (citromsárga): Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Figyelni kell folyamatosan a média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kíséjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

Szállókés [A nagyobb területre várhatóan jellemző - nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó - legerősebb szállókészekre, a felszín feletti 10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb szállókések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.

Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllokések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

A harmadik (piros) szintű veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti széllokések várhatóak.

Villámlással járó légköri tevékenység esetén követendő protokoll

a.) Amennyiben hirtelen kialakuló, előre nem látható, villám-, illetve egyéb veszélyes tevékenységgel járó időjárási esemény várható, a programokat azonnali hatállyal szüneteltetni kell a veszélyes időjárási jelenség fennállásáig, vagy későbbi időpontban kell megtartani, melyről a rendezvényszervező egyesület elnöke, a helyszínen lévő biztonsági vezetővel történő konzultáció alapján – dönt, illetve intézkedik. Erről fentebb leírtak szerint (hangosítás, hangosbemondó, biztonsági személyzet) kerül tájékoztatásra a látogatóközönség.

b.) Amennyiben az előrejelzések (katasztrófavédelem, OMSZ tájékoztatás) alapján a rendezvény ~10 km-es körzetében várható villám-tevékenység úgy a biztonsági szolgálat tájékoztatásra kerül, hogy ha a villámtevékenység eléri a rendezvényterületet, úgy a program szüneteltetésre kerül, vagy későbbi időpontban kerül megtartásra, melyről a rendezvényszervezőt képviselő egyesület elnöke – a biztonsági vezetővel történő konzultáció alapján – dönt, illetve intézkedik.

c.) A Rock Palota rendezvényen fentiek érdekében is legalább 8 fő (minden megkezdett 200 fő látogatóközönségre 1 fő), megfelelően kioktatott biztonsági személyzet jelenléte indokolt, kapcsolattartó híradástechnikai eszközökkel ellátottan.

e.) Szükség esetén a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat riasztása történik a 112 telefonszámon. A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság – a gyorsabb elérhetőség, illetve beavatkozás figyelem-bevételével – elérhető közvetlenül a +36 88 590 623 telefonszámon.

KIÜRÍTÉS ESETEI

A kiürítés elrendelését követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei szolgáltatás szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással, vagy hangosbemondóval megoldva) a menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről. A kiürítés elrendelését követően a biztosító szolgálat tagjai segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes kijutását a nézőtérről, illetve szükség esetén (pl. fokozott villámlási tevékenység) az egész rendezvény területéről. A biztosítást végző személyeket előzetesen tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A kiürítésben résztvevő szervek beosztottai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a kiürítés

során súlyos személyi sérülés esetén a sérült személy ki legyen emelve a tömegből, és intézkednek az egészségügyi ellátására (megkeresik a helyszínen jelen lévő mentőszolgálatot, szükség esetén további mentőt hívnak).

Személyek mentése pánikmentesen:

A. Rendezvény kiürítésének elrendelése esetén, a területen tartózkodó vendégeket a rendezvény hangosításán, vagy hangosbemondón keresztül értesíteni kell a kialakult helyzetről és fel kell őket szólítani a terület gyors elhagyására.

B. A rendező, felügyelő személyzet azonnal kezdje meg a kiürítés lebonyolítását, szükség esetén alternatív kijáratokat is keresve a gyorsabb kijutás érdekében.

C. A mentés, ill. kiürítés teljes ideje alatt tájékoztatást kell adni a menekülés lehetséges irányairól.

A kiürítés ideje alatt a rendezők kiemelt feladata a mozgásukban korlátozott, illetve cselekvőképtelen személyek mentésének megsegítése.

1. Tűz, egyéb veszélyhelyzet

Felelős: Punk Balázs elnök

A rendezvény területén a személyeket és anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetnek kell tekinteni:

- Rendkívüli időjárási viszonyok kialakulását
- A résztvevőknek az engedélyezett kapacitáson (a terület befogadó képességén) felüli behatolását, összezsúfolódását,
- Az építmények, berendezési tárgyak tömeges méretű rendbontásra irányuló megrongálását,
- A nézőközönségen belül kialakuló tömegverekedéseket,
- Tömeges pirotechnikai eszközök alkalmazását, a keletkezett tüzeket
- Egyéb, a helyszínen veszélyhelyzetnek minősített eseményeket

A beérkező, illetve megfigyelt meteorológiai riasztást a szervező köteles figyelembe venni, annak megfelelően kellő időben az állampolgárokat tájékoztatni, szükség esetén a helyszín kiürítésére intézkedni.

2. Közveszéllyel való fenyegetés (pl. bombariadó)

Felelős: Punk Balázs elnök

Közveszéllyel való fenyegetés esetén, az intézkedésre jogosult vezető a hatósági szervek irányítása, koordinálása mellett intézkedést tesz a veszélyeztetett, fenyegetett terület, létesítmény kiürítésére.

A kiürítés azonnali végrehajtása érdekében a nézőközönséget tájékoztatni kell. A tájékoztató szöveget hangosításon, vagy hangosbemondó berendezésen keresztül többször meg kell ismételni. A kiürítés során, a kiürítendő területet először a nézőközönség hagyja el, majd a személyzet, és a biztosítást végző személyek.

A kiürítést az utasítást követően azonnal, a legrövidebb útvonalon kell végrehajtani.

A terület és kiürítésekor az átvizsgálás eredménye végrehajtása érdekében az objektumokat, helyiségeket nyitva kell hagyni, illetve a szervezők részéről az átvizsgálás során jelen kell lennie olyan személynek, aki esetlegesen biztosítani tudja a területen lévő bármely objektumba történő bejutást.

Egy adott területrész átvizsgálását követően, amennyiben a rendőrség engedélyt ad a területre történő visszaengedésre, elsődlegesen az átkutatott részen található vendéglátó egységek személyzetét kell először beengedni. A kiürített és lezárt területre a hatósági szerveken kívül más személy nem léphet be, csak a kutatást irányító személy engedélyével. A lezárt terület ki- és bejáratainak őrzését a biztonsági szolgálat tagjai végzik, illetve részt vesznek az őrzésben.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szolgálat tagjai az alábbiak szerint járnak el:

- Jelentéstétel a biztosítás vezetőjének, az irányítási pontnak, és a Rock Palota Egyesület elnökének.
- Elsődleges feladat az életmentés, majd a lehetőségekhez képest a vagyonmentés.
- Segítségadás a sérült személyek mielőbbi orvosi ellátásához.
- Kiürítés (menekítés) esetén a menekülésre szolgáló útvonalak teljes szabad szélességének biztosítása.
- A rendezvény résztvevőinek tájékoztatása a menekülési irányokról, szükség esetén az alternatív útvonalokról, és az ideiglenes elhelyezési lehetőségekről.
- A tömeg távozási irányából minden olyan tárgyat, eszközt, amely menekülést akadályozza, el kell távolítani.
- Kiürítés meghatározottak szerinti végrehajtása.
- A kiürített terület átvizsgálása, annak ellenőrzése, hogy mindenki elhagyta a veszélyeztetett helyszínt.

- A rendezvénytechnika személyzete a terület kiürítésének elrendelése során a közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések (színpadtechnika, a terület elhagyását követően a térhangosítás, biztonsági világítás, a villamos energiaellátás stb.) lekapcsolásáról, feszültségmentesítéséről,
- Rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult helyzetben elszállításra nem kerülhetnek.
- A kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervező utasításai szerint jár el.

A rendezvény hangosítására szolgáló berendezésen többször megismételve a következőket célszerű mondani:

A rendezvény megkezdése előtt például az alábbi szöveget kell bemondani:

"TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM, TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY VESZÉLYHELYZET ESETÉN A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉT A TÁBLÁKKAL JELÖLT KIJÁRATOK IRÁNYÁBAN LEHET ELHAGYNI.

KÉRJÜK ÖNÖKET A VESZÉLYHELYZET KÖZLÉSE UTÁN A HELYSZÍN MIELŐBBI NYUGODT, PÁNIKHANGULAT NÉLKÜLI ELHAGYÁSÁRA. JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!"

Vihar, időjárási vészhelyzet esetén az alábbi szöveget javasolt bemondani:

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM, SAJNÁLATTAL KÖZÖLJÜK, HOGY A VÁRHATÓ RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSRA TEKINTETTEL A RENDEZVÉNYT MEG KELL SZAKÍTANUNK.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY MIELŐBB HAGYJÁK EL A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉT.

Tűz, közveszéllyel járó fenyegetés (bombariadó) esetén az alábbi szöveget javasolt bemondani:

TISZTELT HÖLGYEIM, ÉS URAIM, SAJNÁLATTAL KÖZÖLJÜK, HOGY TECHNIKAI OKOK MIATT A RENDEZVÉNYT MEG KELL SZAKÍTANUNK.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY MIELŐBB HAGYJÁK EL A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉT.

A RENDEZVÉNY-TERÜLET KIÜRÍTÉS ELRENDELÉSÉNEK ESETEI:

1. Olyan időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét, testi épségét veszélyezteti.
2. Olyan rendbontás, jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg hirtelen mozgásával más résztvevők életét, testi épségét veszélyezteti.
3. Olyan előre nem látható katasztrófa helyzet, amely a rendezvény területén lévő valamely objektum, illetve annak, tartozékainak (felépítmény, szobor, sziklák, fa, stb.) olyan irányú mozgása, amely személyek életét, testi épségét veszélyezteti.
4. Bombariadó esetén.

KAPCSOLATTARTÁS

- 1.) Mentők 112, a mentők helyszíni egysége
- 2.) Tűzoltók 112,
- 3.) Rendőrség 112.

A terv nem részletezett kérdéseiben, a kialakult helyzetűől függően, a rendezvényért felelős egyesületi elnök saját hatáskörben, illetve az illetékes szervekkel, személyekkel közösen dönt.


Nem tárgya ezen dokumentációnak a terrorcselekményekkel kapcsolatos kérdések szabályozása, de akár terrortámadás, akár egyéb veszélyhelyzet következtében kialakuló nagyobb létszámú sérülés esetén a megfelelő kapacitású mentő szervek kiérkezéséig a pálya vendégektől elzárt területén lehetőség van a sérültek elhelyezésére.

A rendezvény biztosítását végző biztonsági szolgálat vezetőjének az eligazítás során tárgyi Tűzvédelmi biztonsági tervet dokumentált formában oktatni kell. A vezetők a felelősök a biztonsági szolgálat többi tagjának a terv rá vonatkozó részének az oktatásáról, ismertetéséről.

A rendezvényen feladatot ellátó minden személynek tárgyi Tűzvédelmi biztonsági tervet dokumentált formában oktatni kell, a rendezvények megkezdése előtt.

Zalahaláp, 2026.05.04.

Készítette:



Segesdi Ferenc

tűzvédelmi szakértő

H-8308 Zalahaláp, Jókai u. 25.

